

労働基準関係法令違反に係る公表事案

福岡労働局

最終更新日：令和4年9月13日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 桑野鉄工所	福岡県北九州市八幡西区	R3. 10. 19	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ3.3メートルの倉庫の屋根上で労働者に作業を行わせるに際し、開口部に囲い等を設けなかったもの	R3. 10. 19送検
樋口工業	福岡県福岡市南区	R3. 11. 29	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第567条	足場の変更の後、足場において作業を行わせるにあたり、作業開始の前に足場の点検を行っていないかったもの	R3. 11. 29送検
柳川慕情せんべい	福岡県柳川市	R3. 12. 7	最低賃金法第4条	労働者2名に対し、1か月間について、福岡県最低賃金を下回る賃金で働かせていたもの	R3. 12. 7送検
濱崎建設(株)	福岡県久留米市	R4. 2. 3	労働安全衛生法第100条	下請の労働者に係る労働災害について、事故の発生はない旨の虚偽の報告をしたもの	R4. 2. 3送検
木下建設	福岡県北九州市小倉北区	R4. 6. 15	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業4日以上労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの	R4. 6. 15送検
九州ゼット(株)	福岡県福岡市東区	R4. 7. 5	労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条	自然換気が不十分な地下において、適切な換気を行わないまま、内燃機関を有する機械(高圧洗浄機)を使用したもの	R4. 7. 5送検
油谷産業(株)	福岡県遠賀郡岡垣町	R4. 7. 14	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3メートルのデッキ上にて、木材搬入作業を行わせるに際し、囲い等を設けなかったもの	R4. 7. 14送検
成和建设(株)	福岡県福岡市城南区	R4. 8. 8	労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第149条 エレベーター構造規格第30条	ロングスパン工事用エレベーターのドアスイッチが有効に作用するように調整していなかったもの	R4. 8. 8送検
昭和建設(株)	福岡県久留米市	R4. 8. 16	労働基準法第101条第1項 労働基準法第120条第4号	臨検監督の際に、労働基準監督官が書類の提出を求め、後日、書類を提出する際に、虚偽の内容を記載の上、虚偽の陳述を行ったもの	R4. 8. 16送検

福岡労働局

最終更新日：令和4年9月13日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 後藤青果	福岡県北九州市 小倉南区	R4. 8. 19	最低賃金法第4条	アルバイト労働者Aの令和2年12月分及び令和3年5月分賃金、並びにアルバイト労働者Bの令和3年7月分及び同年8月分賃金を支払わなかったもの	R4. 8. 19送検
個人事業主 (大工)	福岡県古賀市	R4. 9. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3メートルのテラスの屋根上で屋根材をビス留めする作業を行わせるに際し、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等の措置を講じなかったもの。	R4. 9. 2送検
共栄産業 (株)	福岡県福岡市 東区	R4. 9. 12	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条	マンション解体工事現場において、運転中のブレーカ (車両系建設機械) に接触するおそれのある個所に労働者を立ち入らせたもの。	R4. 9. 12送検