

労働基準関係法令違反に係る公表事案

福岡労働局

最終更新日：令和4年10月17日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 桑野鉄工所	福岡県北九州市八幡西区	R3. 10. 19	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ3.3mの倉庫の屋根上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R3. 10. 19送検
樋口工業	福岡県福岡市南区	R3. 11. 29	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第567条	足場の変更の後、足場において作業を行わせるにあたり、作業開始の前に足場の点検を行っていないかったもの	R3. 11. 29送検
柳川慕情せんべい	福岡県柳川市	R3. 12. 7	最低賃金法第4条	労働者2名に、令和2年11月の1か月間、福岡県最低賃金を下回る賃金で働かせていたもの	R3. 12. 7送検
濱崎建設(株)	福岡県久留米市	R4. 2. 3	労働安全衛生法第100条	下請の労働者に係る労働災害について、事故の発生はない旨の虚偽の報告をしたもの	R4. 2. 3送検
九州ゼット(株)	福岡県福岡市東区	R4. 7. 5	労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条	自然換気が不十分な地下において、適切な換気を行わないまま、内燃機関を有する機械(高圧洗浄機)を使用したもの	R4. 7. 5送検
油谷産業(株)	福岡県遠賀郡岡垣町	R4. 7. 14	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3mのデッキ上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R4. 7. 14送検
成和建设(株)	福岡県福岡市城南区	R4. 8. 8	労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第149条 エレベーター構造規格第30条	ロングスパン工事用エレベーターのドアスイッチが有効に作用するように調整していなかったもの	R4. 8. 8送検
昭和建設(株)	福岡県久留米市	R4. 8. 16	労働基準法第101条 労働基準法第120条	労働基準監督官に対して虚偽の記載をした帳簿書類の提出及び虚偽の陳述を行ったもの	R4. 8. 16送検
(株) 後藤青果	福岡県北九州市小倉南区	R4. 8. 19	最低賃金法第4条	労働者2名に、2か月分の定期賃金約11万円を支払っていないかったもの	R4. 8. 19送検
個人事業主(大工)	福岡県古賀市	R4. 9. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3mのテラスの屋根上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R4. 9. 2送検

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
共栄産業（株）	福岡県福岡市東区	R4. 9. 12	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条	ブレーカ（車両系建設機械）を用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの	R4. 9. 12送検
（株）花華	福岡県北九州市八幡西区	R4. 9. 14	最低賃金法第4条	労働者1名に対し、令和4年1月分の定期賃金約36万円を所定支払日までに支払わなかったもの	R4. 9. 14送検
水谷建設工業（株）	福岡県田川市	R4. 9. 15	労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 クレーン等安全規則第22条	無資格の労働者にクレーンの運転の業務を行わせていたもの	R4. 9. 15送検
（株）GENKI	福岡県久留米市	R4. 10. 12	最低賃金法第4条	労働者4名に、3か月分の定期賃金合計約77万円を支払わなかったもの	R4. 10. 12送検
愛和商会（株）	福岡県福岡市博多区	R4. 10. 12	労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 クレーン等安全規則第517条の17	コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの	R4. 10. 12送検